

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОМЫШЛЕННОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
(МБУ «ПРОМЫШЛЕННОВСКАЯ ЦБС»)**

ПРИКАЗ

«30» апреля 2025 г.

№ 86 -о

**Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду
на 2025-2026 год**

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки МБУ «Промышленновская ЦБС» к отопительному периоду на 2025-2026гг., предупреждению возникновения аварийных ситуаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг. в отдельно стоящих библиотеках по адресам :

- пгт Промышленная, ул.Крупской 1;
- п.ст.Падунская, ул.Почтовая, д.28;
- д.Голубево, ул.Набережная, д.2Б .

2. Контроль за выполнением плана подготовки к отопительному периоду возложить на директора МБУ «Промышленновская ЦБС» Волошину М.И., заведующую Падунской модельной сельской библиотекой Останину М.П. и библиотекаря Голубевской сельской библиотеки Ударцеву Н.И.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБУ «Промышленновская ЦБС»

М.И. Волошина

С приказом ознакомлен (а) :

1. Останина М.П.

2. Ударцева Н.И.

« 30 » апреля 2025г.
« 30 » апреля 2025г.

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
НА 2025-2026 ГОДЫ

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения (здание библиотеки)	пгт Промышленная, ул.Крупской, 1
2	Год постройки	1965
3	Общая площадь здания (м.кв.)	969,6
4	Наличие чердачного помещения	<u>имеется</u>
5	Наличие подвала(цокольный этаж)	отсутствует
6	Наличие теплового пункта	имеется
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	<u>двухтрубная</u>
9	Материал трубопроводов системы Отопления внутри здания	металлические

1	Адрес учреждения (здание библиотеки)	Промышленновский район, п.ст.Падунская, ул.Почтовая, д.28
2	Год постройки	1971
3	Общая площадь здания (м.кв.)	179,6
4	Наличие чердачного помещения	имеется
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие теплового пункта	имеется
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	двухтрубная
9	Материал трубопроводов системы Отопления внутри здания	металлические

1	Адрес учреждения (здание библиотеки)	Промышленновский район, д.Голубево, ул.Набережная, д.2Б
2	Год постройки	1956
3	Общая площадь здания (м.кв.)	121,3
4	Наличие чердачного помещения	имеется
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие теплового пункта	имеется
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	двухтрубная
9	Материал трубопроводов системы Отопления внутри здания	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительный периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023г.г.	240
	2023-2024г.г.	241
	2024-2025г.г.	с 15.09.2024
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023г.г.	• 20
	2023-2024г.г.	• 20
	2024-2025г.г.	• 15
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	а. ГГ	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду МБУ «Промышленновская ЦБС» пгт Промышленная, ул.Крупской, 1

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	В процессе эксплуатации все тепловые сети не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона, а также, после завершения капитального и текущего ремонтов с заменой участков трубопроводов, должны подвергаться испытаниям на плотность и прочность для выявления дефектов с обязательным присутствием представителя ЭСО, по Программе испытаний, утвержденной руководителем организации и согласованной с техническим руководителем структурного подразделения. Результаты оформляются актами.	16-30 мая 2025г
2	После окончания отопительного сезона произвести обследование технического состояния, ремонт, очистку, промывку систем теплоснабжения по разработанной Программе промывки, утвержденной руководителем организации (подпись руководителя должна быть удостоверена печатью организации) и согласованной с техническим руководителем структурного подразделения, с последующим проведением гидравлических испытаний и с оформлением соответствующих актов.	Май 2025г
3	Оборудовать тепловой пункт исправными поверенными и опломбированными манометрами, термометрами, штуцерами для манометров, гильзами для термометров в соответствии с нормативами и проектной документацией, ПТЭТЭ.	Июль 2025г
4	Устранить возможность попадания водопроводной и канализационной воды в каналы теплотрасс	Июль 2025г
5	Произвести ремонт и проверку контрольно-измерительных приборов, приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии	Июль 2025г
6	На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания предусмотреть устройства, предотвращающие проникновение воды и газа в здание.	Июль 2025г
7	Перед началом отопительного сезона необходимо оформить акт повторного допуска узла учета.	Август 2025г
8	На маховиках задвижек нанести указатели положения закрыто и открыто. Пронумеровать запорную арматуру теплового пункта, согласно схемы, а также указать направление движения теплоносителя..	Июль 2025г
9	Помещение индивидуального теплового пункта необходимо очистить от мусора, выполнить электроосвещение, установить двери и указать местонахождение ключа.	Июль 2025г
10	Провести утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.)	сентябрь - октябрь 2025г
11	Изолировать помещение теплового пункта от попадания в него посторонних лиц	август 2025г
12	Проверить наличие и правильность заполнения технических паспортов, схем, проектной схемы с нагрузками. (Вывешиваются на оборудованный стенд внутри помещения теплового пункта).	сентябрь 2025г

13	Восстановить (или выполнить) тепло-гидроизоляцию для трубопроводов тепловых сетей арматуры, фланцевых соединений, независимо от способов прокладки, находящихся в ведении согласно границ ответственности.	Август-сентябрь 2025г
14	Обеспечить представителю ЭСО беспрепятственный доступ в помещение узла управления для контроля над работой систем теплоснабжения и их техническим состоянием.	Август-сентябрь 2025г

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

Подготовка пакета документов будет выполнена в соответствии с пунктом 10 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234.

**4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду МБУ «Промышленновская ЦБС»
Промышленновский район, п.ст.Падунская, ул.Почтовая, д.28**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	В процессе эксплуатации все тепловые сети не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона, а также, после завершения капитального и текущего ремонтов с заменой участков трубопроводов, должны подвергаться испытаниям на плотность и прочность для выявления дефектов с обязательным присутствием представителя ЭСО, по Программе испытаний, утвержденной руководителем организации и согласованной с техническим руководителем структурного подразделения. Результаты оформляются актами.	16-30 мая 2025г
2	После окончания отопительного сезона произвести обследование технического состояния, ремонт, очистку, промывку систем теплоснабжения по разработанной Программе промывки, утвержденной руководителем организации (подпись руководителя должна быть удостоверена печатью организации) и согласованной с техническим руководителем структурного подразделения, с последующим проведением гидравлических испытаний и с оформлением соответствующих актов.	Май 2025г
3	Оборудовать тепловой пункт исправными поверенными и опломбированными манометрами, термометрами, штуцерами для манометров, гильзами для термометров в соответствии с нормативами и проектной документацией, ПТЭТЭ.	Июль 2025г
4	Устранить возможность попадания водопроводной и канализационной воды в каналы теплотрасс	Июль 2025г
5	Произвести ремонт и проверку контрольно-измерительных приборов, приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии	Июль 2025г
6	На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания предусмотреть устройства, предотвращающие проникновение воды и газа в здание.	Июль 2025г
7	Перед началом отопительного сезона необходимо оформить акт повторного допуска узла учета.	Август 2025г

8	На маховиках задвижек нанести указатели положения закрыто и открыто. Пронумеровать запорную арматуру теплового пункта, согласно схемы, а также указать направление движения теплоносителя..	Июль 2025г
9	Помещение индивидуального теплового пункта необходимо очистить от мусора, выполнить электроосвещение, установить двери и указать местонахождение ключа.	Июль 2025г
10	Провести утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.)	сентябрь - октябрь 2025г
11	Изолировать помещение теплового пункта от попадания в него посторонних лиц	август 2025г
12	Проверить наличие и правильность заполнения технических паспортов, схем, проектной схемы с нагрузками. (Вывешиваются на оборудованный стенд внутри помещения теплового пункта).	сентябрь 2025г
13	Восстановить (или выполнить) тепло-гидроизоляцию для трубопроводов тепловых сетей арматуры, фланцевых соединений, независимо от способов прокладки, находящихся в ведении согласно границ ответственности.	Август-сентябрь 2025г
14	Обеспечить представителю ЭСО беспрепятственный доступ в помещение узла управления для контроля над работой систем теплоснабжения и их техническим состоянием.	Август-сентябрь 2025г

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

Подготовка пакета документов будет выполнена в соответствии с пунктом 10 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234.

**5. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду МБУ «Промышленновская ЦБС»
Промышленновский район, д.Голубево, ул.Набережная, 2Б**

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	В процессе эксплуатации все тепловые сети не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона, а также, после завершения капитального и текущего ремонтов с заменой участков трубопроводов, должны подвергаться испытаниям на плотность и прочность для выявления дефектов с обязательным присутствием представителя ЭСО, по Программе испытаний, утвержденной руководителем организации и согласованной с техническим руководителем структурного подразделения. Результаты оформляются актами.	16-30 мая 2025г
2	После окончания отопительного сезона произвести обследование технического состояния, ремонт, очистку, промывку систем теплоснабжения по разработанной Программе промывки, утвержденной руководителем организации (подпись руководителя должна быть удостоверена печатью организации) и согласованной с техническим руководителем структурного подразделения, с последующим проведением гидравлических испытаний и с оформлением соответствующих актов.	Май 2025г

3	Оборудовать тепловой пункт исправными поверенными и опломбированными манометрами, термометрами, штуцерами для манометров, гильзами для термометров в соответствии с нормативами и проектной документацией, ПТЭТЭ.	Июль 2025г
4	Устранить возможность попадания водопроводной и канализационной воды в каналы теплотрасс	Июль 2025г
5	Произвести ремонт и проверку контрольно-измерительных приборов, приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии	Июль 2025г
6	На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания предусмотреть устройства, предотвращающие проникновение воды и газа в здание.	Июль 2025г
7	Перед началом отопительного сезона необходимо оформить акт повторного допуска узла учета.	Август 2025г
8	На маховиках задвижек нанести указатели положения закрыто и открыто. Пронумеровать запорную арматуру теплового пункта, согласно схемы, а также указать направление движения теплоносителя..	Июль 2025г
9	Помещение индивидуального теплового пункта необходимо очистить от мусора, выполнить электроосвещение, установить двери и указать местонахождение ключа.	Июль 2025г
10	Провести утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.)	сентябрь - октябрь 2025г
11	Изолировать помещение теплового пункта от попадания в него посторонних лиц	август 2025г
12	Проверить наличие и правильность заполнения технических паспортов, схем, проектной схемы с нагрузками. (Вывешиваются на оборудованный стенд внутри помещения теплового пункта). 21.	сентябрь 2025г
13	Восстановить (или выполнить) тепло-гидроизоляцию для трубопроводов тепловых сетей арматуры, фланцевых соединений, независимо от способов прокладки, находящихся в ведении согласно границ ответственности.	Август-сентябрь 2025г
14	Обеспечить представителю ЭСО беспрепятственный доступ в помещение узла управления для контроля над работой систем теплоснабжения и их техническим состоянием.	Август-сентябрь 2025г

Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

Подготовка пакета документов будет выполнена в соответствии с пунктом 10 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234.